

2018年6月26日

お客様各位

会社名 堺化学工業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 矢部 正昭  
問合せ先 総務部長 棚山 雅勝  
電話番号 072-223-4111

### 弊社小名浜事業所における火災発生につきまして

6月26日（火）午前8時45分頃、弊社小名浜事業所にて火災事故が発生しました。

本事故により、近隣住民の皆様、関係ご当局の皆様、お客様をはじめとする多くの方々に多大なご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

本件にかかる経過は下記のとおりです。

#### 記

##### 1. 発生場所

福島県いわき市泉町下川字田宿110番地  
堺化学工業株式会社 小名浜事業所 旧ボイラ脱硫塔

##### 2. 発生日時

6月26日（火）08:45頃 解体中のボイラ脱硫塔から発火・発煙  
08:55 公設消防へ通報  
09:23 鎮火を確認

##### 3. 被害状況

- ①人的被害 ございませんでした。
- ②設備被害 廃棄を目的とした解体中施設の火災であり、稼動施設に影響はございません。

##### 4. 構外への影響

特にございませんでした。

##### 5. 火災発生時の状況

旧ボイラ脱硫塔を解体撤去するため、切断した本体をクレーンで降ろすためフック穴をガス溶接器具で穿孔中、火花が特定箇所集中して落下し、煙道内の塩ビ樹脂が発火・発煙しました。

##### 6. 原因と対策

消防当局とも相談のうえ、以下の対策を講じて安全に作業を行います。

- ①穿孔作業は、ガス溶接器具ではなく、電動ドリルを用いて行うことといたします。
- ②大量の消防用水を即時に使用できるよう、工業用水を確保して作業を行います。

##### 7. 製品出荷への影響

ございません。

以上