内郷処分場の維持管理情報

目次

1. 内郷処分場維持管理情報

１－１　内郷最終処分場　浸出水の処理放流水／地下水　分析結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2ページ

１－２　内郷処分場浸出水処理放流水/地下水　有害物質分析結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3ページ

１－３　内郷最終場　浸出水処理放流水/地下水　ダイオキシン類濃度分析結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4ページ

１－４　内郷最終処分場埋立実績 ・・ 4ページ

１－５　内郷最終処分場本堤擁壁・調整池・浸出水処理施設等の点検記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5ページ

１－６　内郷最終処分場　残容量 ・・ 5ページ

更新日時 2026/10/23

1－1 内郷最終処分場 浸出水の処理放流水／地下水 分析結果

更新日時 2026/10/23

採水年月日	浸出水の処理放流水						地下水（旧処分場井戸）				地下水（新処分場井戸）				備考
	結果の得られた年月日	水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）mg/L	化学的酸素要求量（COD）mg/L	浮遊物質（SS）mg/L	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類/動植物油脂類）mg/L	結果の得られた年月日	電気伝導率 mS/m	水素イオン濃度（pH）	塩化物イオン濃度mg/L	結果の得られた年月日	電気伝導率 mS/m	水素イオン濃度（pH）	塩化物イオン濃度mg/L	
		排水基準 5.8～8.6	排水基準 <15	排水基準 <15	排水基準 <50	排水基準 鉱油類1/動植物油脂類10		－	－	－		－	－	－	
2023/10/16	2023/10/30	7.7	0.7	6.1	6.7		2023/10/30	354	6.3	489	2023/10/30	117	5.9	137	
2023/11/14	2023/11/30	7.6	0.6	2.4	4.0		2023/11/30	331	6.5	463	2023/11/30	138	5.8	163	
2023/12/13	2023/12/27	7.4	0.6	1.5	4.8	<0.5	2023/12/27	154	6.7	159	2023/12/27	258	5.2	307	
2024/1/15	2024/1/29	7.3	<0.5	1.5	3.8		2024/1/29	171	6.7	209	2024/1/29	364	4.9	531	
2024/2/13	2024/2/29	7.2	<0.5	4.8	3.0		2024/2/29	398	6.6	576	2024/2/29	301	5.1	417	
2024/3/15	2024/3/29	7.3	<0.5	5.8	4.0		2024/3/29	91	6.6	72	2024/3/29	134	5.9	140	
2024/4/16	2024/5/16	7.4	<0.5	5.3	4.7		2024/5/16	368	6.5	527	2024/5/16	164	5.5	171	
2024/5/15	2024/5/29	7.6	0.8	5.8	5.5		2024/5/29	106	7.2	106	2024/5/29	64	6.2	106	
2024/6/13	2024/7/3	7.6	0.9	9.4	3.5	<0.5	2024/7/3	106	6.6	91	2024/7/3	260	5.2	349	
2024/7/17	2024/7/30	7.6	0.5	8.3	2.7		2024/7/30	115	6.7	99	2024/7/30	302	5.1	398	
2024/8/19	2024/9/5	7.9	0.5	8.9	3.2		2024/9/5	122	6.2	118	2024/9/5	253	4.9	337	
2024/9/17	2024/10/1	7.8	<0.5	5.7	4.8		2024/10/1	60	6.4	46	2024/10/1	151	5.4	159	
2024/10/16	2024/10/30	7.6	0.7	2.9	3.5		2024/10/30	107	6.8	102	2024/10/30	116	5.9	102	
2024/11/14	2024/11/28	7.6	<0.5	4.8	3.8		2024/11/28	390	6.4	573	2024/11/28	125	5.7	118	
2024/12/12	2024/12/26	7.5	<0.5	6.2	4.8	<0.5	2024/12/26	202	7.0	254	2024/12/26	128	5.6	182	
2025/1/16	2025/1/30	7.3	0.9	2.6	3.5		2025/1/30	231	7.9	303	2025/1/30	243	5.4	299	
2025/2/13	2025/2/27	7.4	<0.5	3.0	3.0		2025/2/27	261	7.2	378	2025/2/27	281	5.2	405	
2025/3/13	2025/3/27	7.3	<0.5	1.4	1.8		2025/3/27	336	6.4	547	2025/3/27	181	5.5	247	
2025/4/14	2025/4/25	7.4	<0.5	3.6	1.7		2025/4/25	122	7.2	121	2025/4/25	115	6.2	121	
2025/5/15	2025/5/29	7.7	<0.5	2.1	3.2		2025/5/29	124	7.0	128	2025/5/29	132	5.4	151	
2025/6/18	2025/7/8	7.7	<0.5	2.7	2.3	<0.5	2025/7/8	367	6.2	562	2025/7/8	79	5.9	72	
2025/7/16	2025/7/30	7.7	1.0	2.7	3.2		2025/7/30	364	6.3	574	2025/7/30	194	5.2	252	
2025/8/18	2025/9/2	7.6	0.7	2.9	6.3		2025/9/2	344	6.5	581	2025/9/2	228	5.0	337	
2025/9/16	2025/10/2	7.5	<0.5	1.1	2.3		2025/10/2	333	6.4	453	2025/10/2	242	5.2	314	
2025/10/16	2025/10/30	7.5	1.0	3.2	2.8		2025/10/30	315	6.4	457	2025/10/30	250	5.1	341	
2025/11/12	2025/11/26	7.4	0.9	4.1	3.2		2025/11/26	57	6.0	53	2025/11/26	129	5.3	137	
2025/12/15	2026/1/8	7.7	0.5	3.3	3.0	<0.5	2026/1/8	75	6.5	88	2026/1/8	189	5.2	248	
2026/1/15	2026/1/29	7.4	0.6	3.6	2.8		2026/1/29	111	6.2	149	2026/1/29	313	4.9	526	
2026/2/12	2026/2/26	7.2	<0.5	3.8	3.2		2026/2/26	125	6.5	168	2026/2/26	404	4.8	784	
2026/3/16	2026/3/26	7.4	0.5	3.2	2.7		2026/3/26	262	5.5	461	2026/3/26	370	4.8	697	
2026/4/13	2026/4/27	7.5	0.6	1.9	2.5		2026/4/27	286	6.0	705	2026/4/27	312	4.9	571	
2026/5/14	2026/5/28	7.5	<0.5	3.5	4.5		2026/5/28	391	6.3	686	2026/5/28	225	5.3	292	
2026/6/16	2026/7/7	7.7	0.6	3.1	3.8	<0.5	2026/7/7	372	6.2	654	2026/7/7	199	5.2	252	
2026/7/14	2026/7/30	7.8	<0.5	4.4	3.5	<0.5	2026/7/30	363	6.4	619	2026/7/30	242	5.2	343	
2026/8/17	2026/9/3	7.7	<0.5	4.8	5.0	<0.5	2026/9/3	297	6.4	433	2026/9/3	115	5.5	106	
2026/9/16	2026/9/30	7.5	<0.5	4.4	5.2	<0.5	2026/9/30	356	6.4	563	2026/9/30	93	5.9	75	

※ ＜0．1は定量下限値0．1mg／l未満を意味する。

1－2 内郷処分場浸出水処理放流水/地下水 有害物質分析結果

更新日時 2026/10/23

単位：mg/L

項目／対象	処理放流水	地下水(新)	地下水(旧)	処理放流水	地下水(新)	地下水(旧)	処理放流水	地下水(新)	地下水(旧)	参考		備考
採水年月日	2024/6/13	2024/8/19	2024/8/19	2025/6/18	2025/8/18	2025/8/18	2026/6/16	2026/8/17	2026/8/17	放流水排水基準	地下水管理基準	
結果の得られた年月日	2024/7/3	2024/9/5	2024/9/5	2025/7/8	2025/9/2	2025/9/2	2026/7/7	2026/8/31	2026/8/31			
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	<0.003	<0.0003	<0.0003	<0.003	<0.0003	<0.0003	<0.003	<0.0003	<0.0003	0.03以下	0.003以下	
全シアン	0.07	ND(0.05)	ND(0.05)	0.08	ND(0.05)	ND(0.05)	0.05	ND(0.05)	ND(0.05)	0.5以下	検出されないこと	
鉛	<0.01	<0.001	0.001	<0.01	0.001	0.002	<0.01	0.003	<0.001	0.1以下	0.01以下	
六価クロム	<0.02	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	<0.02	<0.01	<0.01	0.2以下	0.05以下	
砒素	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01	<0.001	<0.001	0.1以下	0.01以下	
セレン	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01	0.001	<0.001	0.1以下	0.01以下	
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005以下	0.0005以下	
アルキル水銀	ND(0.0005)	ND(0.0005)	ND(0.0005)	ND(0.0005)	ND(0.0005)	ND(0.0005)	ND(0.0005)	ND(0.0005)	ND(0.0005)	検出されないこと	検出されないこと	
PCB	<0.0003	ND(0.0003)	ND(0.0003)	<0.0003	ND(0.0003)	ND(0.0003)	<0.0003	ND(0.0003)	ND(0.0003)	0.003以下	検出されないこと	
有機リン	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	1以下	－	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	<0.02	<0.002	<0.002	<0.02	<0.002	<0.002	<0.02	<0.002	<0.002	0.2以下	0.02以下	
四塩化炭素	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.0002	<0.0002	0.02以下	0.002以下	
1.2ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.004	<0.0004	<0.0004	<0.004	<0.0004	<0.0004	<0.004	<0.0004	<0.0004	0.04以下	0.004以下	
1.1ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.1	<0.01	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	<0.1	<0.01	<0.01	1以下	0.1以下	
1.2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.04	<0.004	<0.004	<0.04	<0.004	<0.004	<0.04	<0.004	<0.004	0.4以下	0.04以下	放流水はｼｽ体
1.1.1ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.3	<0.1	<0.1	<0.3	<0.1	<0.1	<0.3	<0.1	<0.1	3以下	1以下	
1.1.2ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	<0.006	<0.0006	<0.0006	<0.006	<0.0006	<0.0006	<0.006	<0.0006	<0.0006	0.06以下	0.006以下	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01	<0.001	<0.001	0.1以下	0.01以下	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01	<0.001	<0.001	0.1以下	0.01以下	
1.3ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.002	<0.0002	<0.0002	0.02以下	0.002以下	
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01	<0.001	<0.001	<0.01	<0.001	<0.001	0.1以下	0.01以下	
ﾁｳﾗﾑ	<0.006	<0.0006	<0.0006	<0.006	<0.0006	<0.0006	<0.006	<0.0006	<0.0006	0.06以下	0.006以下	
ｼﾏｼﾞﾝ	<0.003	<0.0003	<0.0003	<0.003	<0.0003	<0.0003	<0.003	<0.0003	<0.0003	0.03以下	0.003以下	
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾟ	<0.02	<0.002	<0.002	<0.02	<0.002	<0.002	<0.02	<0.002	<0.002	0.2以下	0.02以下	
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	<0.0002	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	ー	0.002以下	
1,4ジオキサン	<0.05	<0.005	<0.005	<0.05	<0.005	<0.005	<0.05	<0.005	<0.005	0.5以下	0.05以下	
フェノール類	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	1以下	ー	
銅	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	2以下	ー	
亜鉛	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	2以下	ー	
溶解性鉄	<0.1	－	－	<0.1	－	－	0.1	－	－	10以下	ー	
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	2.5	－	－	4.1	.	－	5.6	.	－	10以下	ー	
ｸﾛﾑ含有量	<0.1	－	－	<0.1	－	－	<0.1	－	－	2以下	ー	
フッ素	<0.5	0.23	0.21	<0.5	0.22	0.27	<0.5	0.15	0.32	8以下	0.8以下	
ホウ素	1.0	0.7	0.4	0.9	0.6	1.0	1.0	0.3	0.5	10以下	1以下	
大腸菌群数	0	－	－	0	－	－	0	－	－	3000以下	ー	
全りん	<0.03	－	－	<0.03	－	－	<0.03	－	－	8以下	ー	
全窒素	8.8	－	－	15.0	－	－	8.5	－	－	60以下	ー	
ｱﾝﾓﾆｱ:硝酸化合物	4.0	0.9	2	3.7	0.3	<0.2	4.0	0.6	0.7	100以下	10以下	

表示について： ＜0.1は定量下限値0.1mg/l未満を、ND(0．1)は定量下限値0.1mg/l未満において不検出を意味する。

１－３ 内郷最終処分場 浸出水処理放流水/地下水 ダイオキシン類濃度分析結果　　更新日時 2026/10/23

単位:毒当量 pg－TEQ/L　毒性等価係数(TEF)にWHO-TEF(2006)を使用した計算値

採取日	内郷処分場処理放流水 基準　＜10	内郷処分場地下水(新) 基準　＜1
2024/7/17	0	0.057
2025/7/22	0.00011	0.073
2026/7/14	0	0.081

１－４ 内郷最終処分場埋立実績　　更新日時 2026/10/23

単位:トン

年	月	廃棄物の種類						計
		汚泥	がれき類	廃プラスチック類	ガラス、コンクリートくず及び陶磁器くず	燃え殻	鉱滓	
2023	10		8.24	0.00				8.24
	11		19.94					19.94
	12			0.01	20.91			20.92
2024	1							0.00
	2			0.01	21.87			21.88
	3							0.00
	4							0.00
	5	6.64		0.02	6.26			12.92
	6				7.38			7.38
	7	82.00			18.96			100.96
	8				15.48			15.48
	9	65.04			14.88			79.92
	10							0.00
	11							0.00
	12	1,550.80			15.40			1,566.20
2025	1	2,402.02			43.74			2,445.76
	2	2,558.42						2,558.42
	3	2,876.44						2,876.44
	4	2,307.70			48.72			2,356.42
	5							0.00
	6							0.00
	7	64.31			37.65			101.96
	8							0.00
	9							0.00
	10				25.82			25.82
	11							0.00
	12				45.80			45.80
2026	1				140.72			140.72
	2	9.08			23.18			32.26
	3	40.58						40.58
	4	546.66			44.04			590.70
	5	638.52			35.20			673.72
	6	798.76			6.82			805.58
	7	482.20			25.46			507.66
	8	523.62			17.60			541.22
	9	676.58						676.58

１－５ 内郷最終処分場本堤擁壁・調整池・浸出水処理施設等の点検記録

更新日時 2026/10/23

年	月	日	本堤擁壁	調整池	浸出水処理施設	備考
2023	10	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	11	1～30	異常なし	異常なし	異常なし	
	12	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
2024	1	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	2	1～29	異常なし	異常なし	異常なし	
	3	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	4/1本堰堤沈下量定期測定 異常なし
	4	1～30	異常なし	異常なし	異常なし	
	5	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	6	1～30	異常なし	異常なし	異常なし	
	7	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	8	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	9	1～30	異常なし	異常なし	異常なし	
	10	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	11	1～30	異常なし	異常なし	異常なし	
	12	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
2025	1	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	2	1～28	異常なし	異常なし	異常なし	
	3	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	4	1～30	異常なし	異常なし	異常なし	4/7本堰堤沈下量定期測定 異常なし
	5	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	6	1～30	異常なし	異常なし	異常なし	
	7	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	8	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	9	1～30	異常なし	異常なし	異常なし	
	10	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	11	1～30	異常なし	異常なし	異常なし	
	12	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
2026	1	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	2	1～28	異常なし	異常なし	異常なし	
	3	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	4/1本堰堤沈下量定期測定 異常なし
	4	1～30	異常なし	異常なし	異常なし	
	5	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	6	1～30	異常なし	異常なし	異常なし	
	7	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	8	1～31	異常なし	異常なし	異常なし	
	9	1～30	異常なし	異常なし	異常なし	

１－６ 内郷最終処分場 残容量

更新日時　2026/10/23

単位：㎥

測量年月日	内郷最終処分場	備考
2024/4/1	94,611	
2025/3/31	89,337	
2026/4/1	87,828	